



ANNEX C

مولد جديد مستشفى الشهيد ياسر عرفات - سلفيت

Item NO	Description	Unit	QTY	Price/unit NIS	Total Price NIS
1.	<p>مولد بقدرة 1000 KVA اجور و تكاليف اعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل مولد كهرباء بقدرة 1000 KVA من أجود الأنواع CATERBILLER , PERKINS او ما يعادلها بالجودة حسب المواصفات التالية :</p> <p>Description: Stand by Electrical Generator . Ratings: 1000KVA . Power: 3phase ,400volt , 50Hz at Power Factor PF 0.8 at least . Speed : 1500 r.p.m . Original Soundproof canopy to provide 70dBA . Diesel Engine: Heavy duty industrial, Cooling Radiator: Radiator and cooling fan complete with protection guards, designed to cool engine Coolant heater – engine mounted Engine filtration system: Dry air filter, fuel filters oil filters..... Water jacket Heater battery 24 volt with battery charging alternator, starter motor, batteries and battery rack mounted On machine base frame. And heavy duty interconnecting cable with terminations. Static battery charger . Control System: Generator set – mounted control, supervision and protection panel The control panel is equipped as follows :- 1-Instrumentation : Voltmeters , Ammeters , Frequency meter , Hours run meter, Battery voltmeter ,Coolant temperature gauge , Oil pressure gauge ... and so 2-controls : Emergency stop button , Run/off , reset/Auto control switch , Thermostat pre-heat button , Circuit breaker _ complete water and sound proof canopy _ complete flexible exhaust with elbow and flanges و يشمل السعر عمل قاعدة للمولد بقياس يتناسب مع المولد (يمكن زيارة موقع تركيب المولد لمعرفة مكان التركيب , مع كفاله للمولد لمدة عام على الأقل من تاريخ التشغيل</p>	عدد	1		

2.	اجور و تكاليف اعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل كابل كهرباء رئيسي للمولد قطر $3*185mm^2+70mm^2+70mm^2$ N2XY على ان يتم مد 4 كوابل للمولد من هذا القطر و السعر يشمل التوريد و التركيب مع كل ما يلزم من كابل تري MISH CABLE او ترنك و مربوط و اعمال حفر في الاماكن التي بحاجة الى حفر و يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجة و حسب تعليمات المهندس المشرف و تصليح كل كما ينتج من اضرار .	M	100		
3.	اجور و تكاليف اعمال توريد و تركيب و تشغيل قاطع رئيسي MCCB 1500A في اللوحة الرئيسية , و اضافة بسبار نحاس 3 فاز و نيوترال و ايرث رئيسي يتحمل 1500 امبير و يشمل السعر كل ما يلزم من نعل كابل , مرابط و كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجة و حسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1		
4.	اجور و تكاليف اعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل تنك سولار من الصاج المجلفن المدهون بسعة 2000 لتر و يشمل السعر حمالة حديد للتنك و يشمل ربط التنك مع التنك الداخلي للمولد من خلال عوامة الكترونية يتم تركيبها بالمولد و يشمل السعر مقياس لمستوى السولار في التنك , و تشمل الاعمال كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجة و حسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1		
5.	اجور و تكاليف اعمال توريد و تركيب و تشغيل و فحص لوحة ATS للمولد 1200-1500 أمبير و تشمل MOTORIZED CHANGE OVER و قواطع MCCB 1200-1500A عدد 2 يشمل دائرة التحكم و تشمل السعر كل ما يلزم من كوابل داخل اللوحة و مرابط و قواطع للتشغيل و التحكم بالمولد و شحن البطارية و حسب تعليمات المهندس المشرف و يشمل السعر ربطها بكوابل 4 فرعات 185 ملم 2 للفاز الواحد و يشمل الحفر والترنش في الارض .	عدد	1		
TOTAL PRICE IN NIS					

مع الاحترام.....