

Sección II: Lista de requerimientos

Referencia eSourcing: RFQ/2024/53315

“Adquisición de Filtros para Sistema de Aire Acondicionado para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)”

Alcance: El alcance de esta contratación es para la adquisición de filtros según normativa **ANSI/ASHRAE 52.2** para descripción tipo Merv 8, Merv 13 y HEPA que se usarán en servicios de preservación de UMA y Extractores pertenecientes al sistema de aire acondicionado de los Hospitales Modulares del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Zona 11 y Escuintla, sus especificaciones se detallan a continuación:

A. Especificaciones técnicas para los bienes:

Ítem No.	Descripción	Cantidad (unidades)
Hospital Modular del IGSS en Zona 11		
1	Filtros Merv 13, tipo pleat de 14 ½"x17 ¾"x4", Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16"x20"x4" para UMA marca VTS, modelo AVS 040	24
	Filtros Merv 8, tipo pleat de 14 ½"x17 ¾"x2", Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16"x20"x2" para UMA marca VTS, modelo AVS 040	24
	Filtros Merv 13, tipo pleat de 16"x24"x4", Marco de cartón Grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de medida similar para UMA marca VTS, modelo AVS 065	24
	Filtros Merv 8, tipo pleat de 16"x24"x2", Marco de cartón Grado laboratorio para UMA marca VTS, modelo AVS 065	24
	Filtros tipo HEPA de 24"x24"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica, para UMAS marca VTS, modelo AVS 040/AVS 065	16
	Filtros tipo HEPA de 24"x12"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para UMA marca VTS, modelo AVS 065	4
	Filtros tipo HEPA de 36"x24"x6", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315B021010	8
	Filtros tipo HEPA de 30"x48"x6", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97%	4

	de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 3/4 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315A018510	
	Filtros tipo HEPA de 30"x24"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno, certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 5HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI400F022750	16
	Filtros tipo HEPA de 24 "x48"x6", capacidad estándar, marco galvanizado 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1/2 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI3159016500	4
Hospital Modular del IGSS en Escuintla		
2	Filtros Merv 13, tipo pleat de 14 ½ "x17 3/8 "x4 " ; Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 "x20 "x4 " para UMA marca VTS, modelo AVS 040	24
	Filtros Merv 8, tipo pleat de 14 ½ "x17 3/8 "x2 " ; Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 "x20 "x2 " para UMA marca VTS, modelo AVS 040	24
	Filtros Merv 13, tipo pleat de 16 "x20 "x4 " ; Marco de cartón Grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de medida similar para UMA marca VTS, modelo AVS 055	24
	Filtros Merv 8, tipo pleat de 16 "x20 "x2 " , Marco de cartón Grado laboratorio para UMA marca VTS, modelo AVS 055	24
	Filtros tipo HEPA de 24"x24"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica, para UMAS marca VTS, modelo AVS 040/AVS 055	16
	Filtros tipo HEPA de 24"x12"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para UMA marca VTS, modelo AVS 055	4
	Filtros tipo HEPA de 30"x30"x6", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315B021010	8
	Filtros tipo HEPA de 30"x 24"x12", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 3/4 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315A018510	4
	Filtros tipo HEPA de 36"x 30"x6", capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno, certificado QR de	16

	fábrica para extractor centrifugo de 5HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI400F022750	
	Filtros tipo HEPA de 24"x 48"x6", capacidad estándar, marco galvanizado 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1/2 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI3159016500	4

B. Requerimientos de entrega:

Requerimientos de UNOPS	
Plazo de entrega	El licitante deberá suministrar y entregar los bienes dentro de un plazo no mayor a ocho (8) semanas calendario posteriormente a la firma del contrato con UNOPS.
Lugar de entrega y normas Incoterms	Los ítems de producto deberán ser entregados bajo la modalidad Incoterm DDP 2020 (Delivered Duty Paid - Entregado Derechos Pagados + lugar de entrega acordado) en las siguientes direcciones: <ul style="list-style-type: none"> • Ítem No. 1 - Hospital Modular del IGSS en Zona 11: 5ta Avenida, 10-86 Zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Contacto: María José Cabrera / Jose Miguel Navas. • Ítem No. 2 - Hospital Modular del IGSS en Escuintla: Avenida Centroamérica, 14-66 Zona 3, Escuintla, Escuintla. Contacto: María José Cabrera / Marco Antonio Lopez.
Embalaje	El Contratista será responsable del embalaje correcto y necesario para el envío hacia el destino final en los lugares de entrega designados, no se aceptará el bien con daños o embalaje abierto.
Detalles sobre el consignatario	Oficinas de UNOPS Guatemala ubicadas en 3a. Avenida, 12-38 Zona 10, Edificio Paseo Plaza, Oficina 218.
Forma de pago	Pago del cien por ciento (100%) del precio de los bienes incluidos dentro de un plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción en UNOPS de la documentación de pago, en consideración total de la prestación completa y satisfactoria de conformidad con el Contrato, sin perjuicio de hacer efectivas las deducciones por los retrasos imputables al contratista, de conformidad a lo establecido en el Modelo de Contrato y sus anexos.

C. Documentación técnica a proporcionar en la presentación de la cotización:

- Hoja o documento de seguridad y uso
- Certificado de fabricación (donde indique fecha de fabricación y lote)
- Garantía (indicar condiciones)