

Annex B Technical Offer Form  
RFQ/HCR/SYR/24/44

The Provision of Service for the Maintenance of Aleppo’s University Hospital Boiler (Hot and Cold-Water Heater), Aleppo, Syria.

#	وصف البند	Description	YES/NO	Comment
1	تبدال ماسورة مضرب اللهب	Replacing the flamethrower pipe.		
2	تبدال حجرة الاحتراق	Replacing the combustion chamber.		
3	عمل صيانة عامة شاملة لكافة الحساسات واللواكب والصمامات وتجربة الضغط فيهم واستبدال التالف أصولاً	Performing a comprehensive general maintenance for all sensors, coils and valves, testing the pressure in them and replacing the damaged ones properly.		
4	إعادة عزل المرجل بالصوف الزجاجي الخاص بدرجات الحرارة العالية	Re-insulating the boiler with glass wool for high temperatures.		
5	عمل صيانة شاملة للممرات الداخلية للمرجل وتنظيفها من الرواسب ونواتج الاحتراق والتبخير.	Performing comprehensive maintenance of the internal passages of the boiler, cleaning the sediments and combustion and evaporation products.		
6	تنظيف قلب المرجل الداخلي من التكلس	Cleaning the internal core of the boiler from calcifications.		
7	صيانة وتأهيل فتحات التنظيف بالكامل وفي حال تضررها بشكل كبير يتم استبدالها	Maintenance and rehabilitating of the cleaning holes completely, and if they are severely damaged, replace them.		
8	فحص كافة الصبايات المر 'كبة على المرجل واستبدال التالف منها	Check all valves installed on the boiler and replace damaged ones.		
9	فحص سيرفو الحراق للتأكد من عمله مع عياره بشكل صحيح، واستبداله بآخر جديد في حال تضرر 'ره أو عمله بشكل غير سليم.	Check the burner servo and make sure it is working properly; replace it if damaged or working improperly.		
10	إعادة تأهيل خط المازوت المغذي للحراق والتأكد من عمل صماماته وتركيب فلتر شوائب ومصيدة ماء عند مدخل الحراق	Rehabilitate the diesel line feeding the burner and ensure its valves are working and install a dirt filter and a water trap at the burner inlet.		
11	صيانة مدخنة الشودير وتنظيفها والتأكد من عدم وجود انسدادات فيها لضمان سهولة انسيابية غازات العادم إلى الوسط الخارجي	Maintenance and cleaning of the chimney of the Chaudière and ensuring that there are no blockages to ensure the smooth flow of exhaust gases to the outside environment.		
12	صيانة وتأهيل اللوحة الكهربائية الخاصة بالشودير مع كافة ملحقاتها	Maintenance and rehabilitation of the electrical panel of the Chaudière with all its accessories.		
13	الكشف على تجهيزات حالية المياه وإجراء تحليل للماء الناتج عن هذه الحالية قبل دخوله للشودير لضمان جودة الماء الداخل إلى الشودير	Inspection of the water desalination system and analysis of the resulting water before it enters the Chaudière to ensure the quality of the incoming water.		
14	تبدال فوا'شة الماء القادم إلى الحالية	Replace the water float valve of the desalination system.		
15	التأكد من استخدام المواد التي تضاف إلى الحالية لضمان جودة الماء الناتج عنها وضمان استمرارية استخدام هذه المواد المضافة	Ensure the use of necessary additives for the desalination process to ensure the quality of the resulting water and ensure the continuity of the use of these additives.		
16	إجراء عملية تنظيف لكامل غرفة الشودير والمنطقة المحيطة به	Carry out a cleaning process for the entire Chaudière room and the surrounding area.		
17	مدة تنفيذ المشروع بالأيام	Implementation Time in Calendar days.		

\*NO PRICES are to be mentioned in this form!

Name and signature of company representative:

Company Stamp and Date: