

Annex C Financial Offer Form

REQUEST FOR QUOTATION RFQ/HCR/SYR/24/75

The Provision of Maintenance Service for the Boiler (Hot Cold-Water Heater) of the Aleppo’s University Hospital in Aleppo, Syria

Currency of Offer:	SYP / EUR / USD
Offer validity*:	90 Days

#	وصف البند	Description	Unit of Measures	QTY	Unit Cost - SYP/EUR/USD	Total Cost - SYP / EUR / USD
1	تبدال ماسورة مضرب اللهب: تبديل ماسورة مضرب اللهب الخاصة بالحراق نوع /BALTUR/ موديل BT DSG 250	Replacing the flamethrower pipe: Replacing the flamethrower pipe with a one that conforms with the burner /BALTUR/ Model BT 250 DSG.	LUMPSUM	1		
2	تبدال حجرة الاحتراق: تبديل حجرة الاحتراق الخاصة بشودير شركة الانشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية.	Replacing the combustion chamber: Replacing the combustion chamber that belongs to the boiler manufactured by the company of metal constructions and mechanical	LUMPSUM	1		
3	صيانة الحساسات واللولب والصمامات: إجراء صيانة عامة شاملة لكافة الحساسات واللولب والصمامات وتجربة الضغط فيهم مع استبدال التالف أصولا بأخرى جديدة من أفضل الأنواع الأوروبية.	Maintenance of sensors and valves: Performing a comprehensive maintenance for all sensors, coils and valves, testing the pressure in them and replacing the damaged ones	LUMPSUM	1		
4	عزل المرجل: إعادة عزل المرجل بالصوف الزجاجي الخاص بدرجات الحرارة العالية.	Insulating the boiler: Re-insulating the boiler with glass wool for high temperatures.	LUMPSUM	1		
5	صيانة الممرات الداخلية للمرجل: عمل صيانة شاملة للممرات الداخلية للمرجل وتنظيفها من الرواسب ونواتج الاحتراق والتبخير وترحيل كافة الرواسب.	Maintenance of the internal passages of the boiler: Performing comprehensive maintenance of the internal passages of the boiler, cleaning the sediments and	LUMPSUM	1		
6	تنظيف قلب المرجل: تنظيف قلب المرجل الداخلي من التكلس وترحيل كافة النواتج.	Cleaning the internal core of the boiler: Cleaning the internal core of the boiler from calcifications and getting rid of all the outputs.	LUMPSUM	1		
7	صيانة وتأهيل فتحات التنظيف: صيانة وتأهيل فتحات التنظيف الخاصة بالمرجل بالكامل وفي حال كانت مغلقة بنسبة تزيد عن 50% يتم استبدالها.	Maintenance and rehabilitating of the cleaning holes: Maintenance and rehabilitating of the cleaning holes of the boiler completely, if they are blocked with a percentage of	LUMPSUM	1		
8	صيانة الصبابات: فحص كافة الصبابات المركبة على المرجل واستبدال التالف منها بأخرى جديدة من أفضل الأنواع الأوروبية.	Maintenance all valves: Maintenance and rehabilitating of the cleaning holes completely, and if they are severely damaged, replace them with ones of the best	LUMPSUM	1		
9	فحص سيرفو الحراق: فحص سيرفو الحراق للتأكد من عمله مع عياره بشكل صحيح، واستبداله بأخر جديد في حال تضرره أو عمله بشكل غير سليم.	Burner Servo Maintenance: Check the burner servo and make sure it is working properly; replace it if damaged or working improperly.	LUMPSUM	1		
10	إعادة تأهيل خط المازوت: إعادة تأهيل خط المازوت المغذي للحراق ذو القطر 25 مم والتأكد من عمل صماماته وتركيب فلتر شوائب ذو قطر مناسب لخط التغذية بالمازوت (يجب أن لا يقل ضغط العمل فيه	Rehabilitation the diesel line: Rehabilitate the 25 mm diameter diesel line feeding the burner and ensure its valves are working and install a dirt filter (working pressure not	LUMPSUM	1		
11	صيانة مدخنة الشودير: صيانة مدخنة الشودير وتنظيفها والتأكد من عدم وجود انسدادات فيها لضمان سهولة انسيابية غازات العادم إلى الوسط الخارجي.	Maintenance the chimney: Maintenance and cleaning of the chimney of the Chaudière and ensuring that there are no blockages to ensure the smooth flow of exhaust gases to the outside environment.	LUMPSUM	1		
12	صيانة وتأهيل اللوحة الكهربائية: صيانة وتأهيل اللوحة الكهربائية الخاصة بالشودير مع كافة ملحقاتها والتي تشمل الكونتكتورات والريليات والمؤقتات الزمنية والقواطع الثلاثية وحمايات انقطاع الطور ومفاتيح	Maintenance and rehabilitation of the electrical panel: Maintenance and rehabilitation of the electrical panel of the Chaudière with all its accessories which includes	LUMPSUM	1		
13	صيانة حلاية المياه: الكشف على تجهيزات حلاية المياه وإجراء تحليل للماء الناتج عن هذه الحلاية قبل دخوله للشودير لضمان جودة الماء الداخل إلى الشودير وفي حال كانت النتائج غير مطابقة للمواصفة يتم	Maintenance the water desalination system: Inspection of the water desalination system and analysis of the resulting water before it	LUMPSUM	1		
14	تبدال فواشة الماء القادم إلى الحلاية: تبديل فواشة الماء القادم إلى الحالية بأخرى جديدة من أفضل الأنواع الأوروبية.	Replace the water float valve of the desalination system: Replace the water float valve of the desalination system with a new one from the best European brands.	LUMPSUM	1		
15	عمليات التنظيف: إجراء عملية تنظيف لكامل غرفة الشودير والمنطقة المحيطة به بالإضافة كافة المخلفات التي تنتج عن عمليات الصيانة وإلى جهة مخصصة لربي المخلفات.	Cleaning Works: Carry out a cleaning process for the entire Chaudière room and the surrounding area, in addition to all the waste resulting from the maintenance works, the waste must be moved to an area designated of waste removal.	LUMPSUM	1		
Total						

**Note:**  
*\*Please consider the offer validity requirement indicated in the cover letter.*

Company Name:

Address:

Contact Person/Phone:

Date & signature & Stamp: